



PLANO DE EMERGÊNCIA
NORMAS DE REFERÊNCIA/NOTAS

OBJETIVO | IN 031

ART. 5º O PLANO DE EMERGÊNCIA CONTRA INCÊNDIO DEVERÁ CONTER: I - PROCEDIMENTOS BÁSICOS NA SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO; II - DOS EXERCÍCIOS SIMULADOS; III - PLANTAS DE EMERGÊNCIA; E IV - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS PREVENTIVOS.

ART. 6º OS PROCEDIMENTOS BÁSICOS NA SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO SERÃO: I - ALERTE: IDENTIFICAÇÃO UMA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, QUALQUER PESSOA QUE IDENTIFIQUE TAL SITUAÇÃO DEVERÁ ALERTAR, ATRAVÉS DO SISTEMA DE ALARME, OU OUTRO MEIO IDENTIFICADO E CONHECIDO DE ALERTA DISPONÍVEL NO LOCAL, OS OMENS OCUPANTES DA EDIFICAÇÃO; II - ANÁLISE DA SITUAÇÃO: A SITUAÇÃO DE ALERTA DEVERÁ SER AVALIADA, E VERIFICADA A EXISTÊNCIA DE UMA EMERGÊNCIA, DEVENDO-SE OBSERVAR OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA O FENÔMENO DA EMERGÊNCIA; III - APOIO EXTERNO: ACOMODAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITARES DE EMERGENÇA, ATRAVÉS DO TELEFONE 193, DEVENDO INFORMAR: A) NOME DO CORONANTE E TELEFONE UTILIZADO; B) QUAL A EMERGÊNCIA, SUA CARACTERÍSTICA, O ENDEREÇO COMPLETO E OS PONTOS DE REFERÊNCIA DO LOCAL (VIAS DE ACESSO, ETC.); C) SE HÁ VÍTIMAS NO LOCAL, SUA QUANTIDADE, OS TIPOS DE FERIMENTOS E A GRAVIDADE; IV - PRIMEIROS SOCORROS: PRESTAR PRIMEIROS SOCORROS ÀS VÍTIMAS, MANTENDO O ESTABILIZADO SUAS FUNÇÕES VITAIS ATÉ A CHEGADA DO SOCORRO ESPECIALIZADO; V - ELIMINAR RISCOS: REALIZAR O CORTE DAS FONTES DE ENERGIA ELÉTRICA E DO FUMAGEM DAS VÁLVULAS DAS TUBULAÇÕES (GÁS, ÓLEO, ACETILENO, PRODUTOS PERIGUROS, ETC.) DA ÁREA ATINGIDA OU GERAL, QUANDO POSSÍVEL E NECESSÁRIO; VI - ABANDONO DA ÁREA: PROCEDER ABANDONO DA ÁREA PARCIAL OU TOTAL, QUANDO NECESSÁRIO, CONFORME DESTINAÇÃO PREESTABELECIDO NO PLANO DE SEGURANÇA, CONSIDERANDO A POPULAÇÃO FIXA E FLUTUANTE PARA O PONTO DE ENCONTRO, ALI PERMANECENDO ATÉ A DEFINIÇÃO FINAL DO SINISTRO; VII - ISOLAMENTO DA ÁREA: ISOLAR FISICAMENTE A ÁREA SINISTRADA DE MODO A GARANTIR OS TRABALHOS DE EMERGÊNCIA E EVITAR QUE PESSOAS NÃO AUTORIZADAS ADENTREM O LOCAL; VIII - CONTINÚAMENTO E COMBATE A INCÊNDIO: PROCEDER O COMBATE AO INCÊNDIO EM FASE INICIAL E O SEU CONFINAMENTO, DE MODO A EVITAR SUA PROPAGAÇÃO ATÉ A CHEGADA DO CORPO.

ART. 7º EXERCÍCIOS SIMULADOS DE ABANDONO DE ÁREA NO IMÓVEL, COM A PARTICIPAÇÃO DE TODA A POPULAÇÃO FIXA, DEVEM SER REALIZADOS NO MÍNIMO DUAS VEZES AO ANO (SEMESTRALMENTE).

ART. 8º APÓS O TÉRMINO DE CADA SIMULADO DEVE SER REALIZADA UMA REUNIÃO, COM REGISTRO EM ATA, PARA A AVALIAÇÃO E CORREÇÃO DAS FALHAS NO COMPORTAMENTO DOS PARTICIPANTES NO MÍNIMO: I - DATA E HORÁRIO DO EVENTO; II - NÚMERO DE PESSOAS QUE PARTICIPARAM DO SIMULADO; III - TEMPO GASTO PARA O ABANDONO TOTAL DA EDIFICAÇÃO; IV - ATUAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS ENVOLVIDOS; V - REGISTRO DO COMPORTAMENTO DA POPULAÇÃO; VI - FALHAS EM EQUIPAMENTOS; VII - FALHAS OPERACIONAIS; VIII - OUTROS PROBLEMAS E SUGESTÕES LEVANTADOS DURANTE O SIMULADO.

ART. 10. A PLANTA DE EMERGÊNCIA INTERNA É AQUELA LOCALIZADA NO INTERIOR DE CADA UNIDADE AUTÔNOMA, (POR EXEMPLO: QUARTO DE HOTES E SIMILARES, BANHEIROS COLETIVOS E AMBIENTES DE REUNIÃO DE PÚBLICO, SALAS COMERCIAIS E OUTROS) A QUAL INDICA CLARAMENTE O CAMINHO A SER PERCORRIDO PARA QUE A POPULAÇÃO SAIA DO IMÓVEL, EM CASO DE INCÊNDIO OU PÂNICO, OPORTUNO CONTER: I - INDICAÇÃO DO LOCAL, EXATO NO IMÓVEL ONDE A PESSOA SE ENCONTRA; II - INDICAÇÃO ATRAVÉS DE LINHA TRACADA DAS ROTAS DE FUGA E ACESSO ATÉ O PONTO DE ENCONTRO; III - INDICAÇÃO DO LOCAL, EXATO DO PONTO DE ENCONTRO; IV - INDICAÇÃO ATRAVÉS DE LINHA TRACADA DAS ROTAS DE FUGA E ACESSO ATÉ O PONTO DE ENCONTRO; V - INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO ACOMODAMENTO DO ALARME DE INCÊNDIO; VI - INDICAÇÃO NA LOCALIZAÇÃO DOS HIDRANTES DE PAREDE, PARAGUARD UNICO, AS PLANTAS DE EMERGÊNCIA DEVEM SER FEIXADAS ATRÁS DAS PORTAS DOS AMBIENTES COM ALTURA DE 1,7M, SENDO QUE QUANDO OS AMBIENTES TIVEREM PORTAS QUE PERMANEÇA ABERTAS, A PLANTA DEVERÁ SER AFIXADA NA PAREDE DO LADO DESTA.

ART. 11. A PLANTA DE EMERGÊNCIA EXTERNA É AQUELA LOCALIZADA NA ENTRADA PRINCIPAL, DO PAVIMENTO DE DESCARGA DO IMÓVEL, A QUAL INDICA CLARAMENTE O CAMINHO A SER PERCORRIDO PARA QUE A POPULAÇÃO SAIA DO IMÓVEL EM CASO DE INCÊNDIO OU PÂNICO E POSSA CHEGAR ATÉ O PONTO DE ENCONTRO LOCAL, SEGURO NO TERREO E FORA DA EDIFICAÇÃO (DEVENDO CONTER: I - INDICAÇÃO DO LOCAL, EXATO NO IMÓVEL, ONDE A PESSOA SE ENCONTRA; II - INDICAÇÃO ATRAVÉS DE LINHA TRACADA DAS ROTAS DE FUGA E ACESSO ATÉ O PONTO DE ENCONTRO; III - INDICAÇÃO DO LOCAL, EXATO DO PONTO DE ENCONTRO; IV - INDICAÇÃO DAS SALIDAS DE EMERGÊNCIA; V - INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO; VI - INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO HIDRANTE DE RECALQUE; VII - LOCALIZAÇÃO DA CENTRAL DE GÁS DO ESTÁGIO DE REGULAÇÃO E MEDIÇÃO DE PRESSÃO DE GÁS; VIII - INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DE RISCOS ESPECÍFICOS (IX - ANÔNIA, CALDEIRA, TRANSFORMADORES, OUTROS GASES INFLAMÁVEIS OU TÓXICOS, ETC.).

ART. 13 AS OBSERVAÇÕES MÍNIMAS NOS SISTEMAS SERÃO AS SEGUINTE: I - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA: VERIFICAR TODAS AS LÂMPADAS E SEU FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO UMA VEZ A CADA 90 DIAS; II - SALIDAS DE EMERGÊNCIA: VERIFICAR SEMANALMENTE A DESOBSTRUÇÃO DAS SALIDAS E O FECHAMENTO DAS PORTAS CORTAFUMO; III - SIMULACÃO DE ABANDONO DE LOCAL: VERIFICAR A CADA 90 DIAS SE A SIMULACÃO APRESENTA EFEITOS, DEVENDO INDICAR O CAMINHO DA ROTA DE FUGA; IV - ALARME DE INCÊNDIO: VERIFICAR A CENTRAL DE ALARME A CADA 90 DIAS E REALIZAR O ACOMODAMENTO DO ALARME NO MÍNIMO QUANDO DA REALIZAÇÃO DOS EXERCÍCIOS SIMULADOS; V - SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO: VERIFICAR SEMESTRALMENTE AS MANGUEIRAS E HIDRANTES, DEVENDO ACOMODAR O SISTEMA, COM ABERTURA DE PELO MENOS UM HIDRANTE DURANTE A REALIZAÇÃO DOS EXERCÍCIOS SIMULADOS; VI - INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEIS: VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE ISO DAS MANGUEIRAS ANUALMENTE, OS CILINDROS DE GÁS, A PRESSÃO DE TRABALHO NA TUBULAÇÃO E A VALIDADE DO SEU TESTE HIDROSTÁTICO; VII - OUTROS RISCOS ESPECÍFICOS: CALDEIRAS, VÁZIOS DE PRESSÃO, GASES INFLAMÁVEIS OU TÓXICOS, PRODUTOS PERIGUROS E OUTROS, CONFORME RECOMENDAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO; VIII - VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE USO E OPERAÇÃO DE OUTROS SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DO IMÓVEL.

ABNT NBR 13219-2020

NOTAS

QUANDO DE REVISÃO	REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	DESENHO
1º	EMISSÃO INICIAL		25.09.2017	MELO
2º	ALTERAÇÕES CONFORME SOLICITAÇÃO DO CLIENTE		27.01.2018	PARANHOS

APROVAÇÕES

PROPRIETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
CNPJ: 03.122.244/0001-02

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ROBSON CARLOS SANTOS
CREA/SC 042935-B

PCI

Preventivo
contra
incêndio

MAGNUS

engenharia e arquitetura

PROPRIETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

EDIFICAÇÃO

EDUCACIONAL | C.D.I. VOVÓ LICA

ENDEREÇO

RUJA ANTÔNIO ZENDRON, 275
MARGEM ESQUERDA | GASPAR / SC

PROJETO

PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO

CONTEÚDO

PLANO DE EMERGÊNCIA

ARQUIVO

0627-PCI-EX-007-PlanoEmergencia-R01

TIPO DE

EXECUTIVO

PROJETO

INDICADA

PCI-007

MAGNUS PROJETOS CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | CREA 088683-1 | CAL 18186-1 | CNPJ 06.549.705/0001-37
Rua André Mello, 453 | 880-02 - Foz de Iguaçu | Fone: 031-3349-3300 | 3349-5551 | info@magnusengenharia.com.br